

FDV DOKUMENT

ENDEAVSLUTNING FOR ISOTERM VARMEPUMPERØR

Dato: 01.05.2026

PRODUKT: **Endeavslutning for Isoterm Varmepumperør**



NRF	Dim. Isoterm Varmepumperør [mm]	Spesifikasjon
240 72 61	40/70	2 ender

PRODUSENT: Pipelife Norge AS, Ringebu

ANVENDELSE: Endeavslutning for 2 ender av Isoterm Varmepumperør. Endeavslutningen består av krympestrømper som sikrer tetting mellom trykkrør og ytterrør.

TEKNISKE DATA: Innhold i pakken for 2 ender er:

2 stk. Krympestrømper L=0,25 m m/mastik	For krymping over overgang trykkrør – ytterrør, for tetting av mellomrommet.
---	--

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

BRANNFARE: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig ved normal bruk.

HELSEFARE: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

FØRSTEHJELP: Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft og tilkall lege.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

- TRANSPORT:** Produktet skal transporteres i original emballasje for å beskytte mot fukt og støv. Produktene skal sikres godt slik at de ikke skades av mekanisk skade. Skal ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer utenfor spesifisert lagringstemperaturområde.
- LAGRING:** Lagres tørt i original, lukket emballasje for å beskytte mot fukt og støv frem til installasjon. Produktene skal sikres godt slik at de ikke skades av mekanisk skade. Lagringstemp. 0 til +30 °C, RH <70 % - ikke direkte sollys.
- MONTERING:** Produktet skal monteres i henhold til Montasjeanvisning Isoterm Varmepumperør.
- SIKKERHETS-ADVARSEL:** Skal ikke brukes av barn, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjon. Ikke lar barn leke med produktet eller dens komponenter, heller ikke under oppsyn.
- SERVICE:** Produktet krever ingen service.
- VEDLIKEHOLD:** Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
- RESERVEDELER:** Skadet produkt erstattes med samme type produkt. Nytt produkt skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.
- GJENVINNING:** Produktet kan resten brennes i fullrenset forbrenningsovn for energigjenvinning.



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 1400