

Oppdatert FDV til å kun gjelde MB3/MBL.

FDV SpiroTrap MB3/MBL

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Partikkelutskiller med utvendig montert magnet for varme- og kjøleanlegg. Fjerner magnetiske og ikke-magnetiske partikler fra 5 µm. Monteres foran utstyr som kan påvirkes av smusspartikler.

Kan monteres på både horisontale og vertikale rørstrekk.

Maksimalt trykk 10 bar.

Maksimal temperatur 110°C.

Maksimal medie hastighet 1 m/s.

Maksimal glykolkonsentrasjon 50%.

NRF	Katalognr	Dimensjon
856 23 85	UE075WJ	3/4"
856 23 86	UE100WJ	1"
856 26 22	UE125WJ	1 1/4"
856 26 23	UE150WJ	1 1/2"
856 26 24	UE200WJ	2"



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Oppdatert FDV til å kun gjelde MB3/MBL.

FDV SpiroTrap MB3/MBL

Årlig visuell kontroll for eventuelle skader eller lekkasjer.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Gjennomspyling utføres ved behov, avhengig av anleggets tilstand. Ved gjennomspyling trekkes den utvendige magneten ned og av enheten, før ventilen i bunn åpnes. Gjennomspyling utføres til vannet er klart. Gjennomspyling utføres mens anlegget er i drift.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysningerFor øvrige opplysninger se [Armaturljonssons hjemmeside](#).**4. TEKNISK SERVICE****Produsent/importør**

Armaturljonsson AS

Postadresse

Berg hagan 4B

Postnr. og poststed

1405 LANGHUS

Telefon

22 63 17 00

E-post

firmapost@armaturljonsson.no

Internettwww.armaturljonsson.no

Oppdatert FDV til å kun gjelde MB3/MBL.

FDV SpiroTrap MB3/MBL