BIOCIDE F7



- **Biocid som forhindrer bakteriekontaminasjon i sentralfyringssystemer.**
- **Forhindrer tilbakevendende, geléliknende avleiringer i mate- og ekspansjonstanker**
- **Kompatibel med alle Fernox Protectors F1**
- **Fungerer raskt og effektivt**
- **Enkel å tilsette**

Bruk av produktet

Biocide F7 brukes for å minimere forekomst av bakterie- og soppvekst i varme- og kjølesystemer.

Biocide F7 skal tilsettes sammen med Fernox Protector F1 eller frostvæske for å forhindre mikrobiologisk kontaminasjon. Biocide F7 brukes også for å forhindre tilbakevendende, geléliknende avleiringer (soppvekst) i mate- og ekspansjonstanker. Man kan også tilsette F7 for å forhindre at det utvikles gass ved intern fermentering i systemer.

Fysiske egenskaper

Farge:	Fargeløs
Lukt:	Svak
Form:	Klar væske (uklar når fortynnet)
pH (kons.):	2,5-3,5
pH (1 % løsning):	6,0 – 7,0
Egenvekt:	1,02 ved 20°C

Tilsetting og dosering

En 200 ml flaske med Biocide F7 behandler et system på opptil 150 liter volum elelr 250 m2 gulvvarmesystem. Tilsett via ekspansjonstanken eller, hvis det er et lukket system, ved å blande produktet i vann og tilsett via egnet punkt i systemet.

Hvis ekspansjonstankene er tungt kontaminerte, skal de tømmes og tørkes rene ved hjelp av ufortynnet Biocide F7, og så fylles på nytt med passende Fernox Protector. Først etter dette kan en dose med Biocide F7 tilsettes i tanken.

Hvis Biocide F7 ikke fjerner den mikrobiologiske forurensningen kan det være at systemet må rengjøres og skylles, og fersk Protector F1 tilsettes.