


## Overgang for varerør til 12-16 mm rør-i-rør

### Overgang for varerør til 12-16 mm rør-i-rør

Overgang fra 18mm varerør til 25mm varerør. Benyttes i de tilfeller der det er tilkobling til 25mm varerør.



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk  
Inneselger

vik@armaturjonsson.no  
917 84 033



**Robin Thomsen**  
Teknisk  
Inneselger

rth@armaturjonsson.no  
411 11 043

### Produkttabell : Overgang for varerør til 12-16 mm rør-i-rør

| Varetekst                    | Kat.nr.  | NRF-nr.   | Eskestr. |
|------------------------------|----------|-----------|----------|
| Overgang f. varerør 18-25 mm | 5737.003 | 511 25 14 | 1 stk    |

### Beskrivelsestekst : Overgang for varerør til 12-16 mm rør-i-rør

**Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.**

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør.

Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.