SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3168

Utstedt: 09.07.2015
Fornyet: 05.10.2020
Gyldig til: 01.11.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Conel mineralforsterket PP avløpsrør og deler

er i samsvar med kravene i

- **EN 1451-1**
- **DIN 4102-1**

Innehaver

Conel GmbH
Margot-Kalinke-Strasse 9
80939 München, Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1002 i Tyskland, som angitt i evalueringsrapport datert 05.10.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Conel mineralforsterket avløpsrør og deler i PP.

Finnes i følgende dimensjoner:
DN 32, DN 40, DN 50, DN 75, DN 90 og DN 110

Bruksområde B.

Ringstivhet til rørene er minimum ≥ 4,0 kN/m^2.

Flammesikker (klasse B2) i henhold til DIN 4102-1.

Funksjonskrav i TEK

Belastninger
Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.
Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslingstest.

Tetthet
Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.
Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.
Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder